



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ № 105022013
«05» «февраля» 2013 г.

- 1. Объект тестовых испытаний:** Шуруп 6X 80 НЕСО TORIX, Шуруп Paneltwistec 6,0x 30 TX30, ШУРУП Li 4,2X 25, Шуруп , Шуруп KBRM 8X65.
- 2. Цель проведения тестовых испытаний:** Подтверждение технических характеристик продукции путем проведения натурных испытаний.
- 3. Наименование и адрес строительного объекта:** г. Санкт - Петербург, Варшавская д.51, кор.1, лит.А, пом.16 Н
- 4. Характеристика строительного объекта:** Испытания проводились в лаборатории ООО «Парт.ком»
- 5. Конструктивная характеристика стен объекта (материал несущего основания):** Плита ВЕЛОКС 30мм
- 6. Средства проведения испытаний:** Тестер закладных деталей, модель 2000, заводской номер SOY63N изготовитель  , сертификат о калибровке №117749011, №323776001 действующий до 24.05.2013
- 7. Инструмент для монтажа:** Шуруповерт  GBH 36 V-LI.
- 8. Условия проведения испытаний:** Испытания проведены 05.02.2013 с 10-40 до 11-30 при температуре +25°C
- 9. Организация, производившая тестовые испытания:** ООО «Парт.ком», 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.51, корпус 1, лит.А, пом.16 Н
- 10. Заказчик проведения испытаний:** ООО «ФТС»



п/п	наименование изделия	материал несущего основания	Результаты испытаний в кН															
			№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	Среднее значение по 5-ти наименьшим показателям
1	Шуруп 6X 80 НЕСО ТОРІХ (плоская гол., поли.резьба) Ж.ПАСС TX25	Плита ВЕЛОКС 30мм	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>											0,7кН
2	Шуруп Paneltwistec 6,0x 30 TX30 плоская голова ZN	Плита ВЕЛОКС 30мм	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>	<u>0,7</u>											0,7кН
3	ШУРУП Li 4,2X 25 ZN для тонких пласти	Плита ВЕЛОКС 30мм	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>											0,2кН
4	KBRM 8X65	Плита ВЕЛОКС 30мм	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>											0,4кН

Испытания и фиксация результатов проведены под наблюдением представителей заказчика:

Генеральный директор ООО «ФТС» _____ Харчев С.Н.

Испытатель (представитель) ООО «Парт.ком» _____ Мелехин А.В.

05.02.2013 г.

